



Il dimensionamento degli impianti di adduzione gas metano, impianti idrosantari e sistemi di scarico sono stati eseguiti nel rispetto dei dettami delle normative di riferimento e delle tabelle in esse contenute.

Nello specifico, per gli impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda sono state rispettate le norme UNI 9182, per i sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici sono state rispettate le norme UNI EN 12056, mentre per gli impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione sono state rispettate le norme UNI 7129.

Nel locale autoclave

Nel vano contatori

**Comune di Grosseto**

Commitente: **EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.**  
 Via Anfoz - Grosseto

LAVORO: LOC. STIACCIOLALE - COMPARTO 1 - ZONA P.E.E.P. N°12 - LOTTO N°3

Progettista: **FUMI Per. Ind. Fabio**  
 Viale Sonnino 82-84 (58100 Grosseto)

**OGGETTO:**  
 Schema impianto autoclave

DATA 2/1/2017

SCALA 1:10

**TAVOLA 2 / 2**